




PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada



Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de Sua  
Excelência o Presidente da Assembleia  
Legislativa da Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9900 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
2684 Proc. 54.01.05/270/IX	1-6-2010	SAI-GSRP-2010-2030 Proc. 1.8 ENT-GSRP-2010-1571	19-10-2010

**ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 270/IX – ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO  
SECTOR AGRO-PECUÁRIA DE SÃO JORGE**

Encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional da Presidência de enviar a resposta ao Requerimento nº 270/IX, subscrito pelo Senhor Deputado Luis Silveira, do CDS-PP. O Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o seguinte:

O GRA tem estado sempre atento às necessidades de abastecimento de água à Lavoura, na Ilha de S. Jorge, para o que, através da IROA, SA, tem procurado minorar as carências que, fundamentalmente nas épocas estivais, mais se fazem sentir naquela ilha. Das obras/intervenções realizadas, desde 2005, são de referir, entre outras:

- Instalação de válvula no muro do açude da Ribeira de S. Tomé, ligação ao ponto de abastecimento de água e pavimentação do respectivo acesso;
- Instalação de dois reservatórios de 500 m<sup>3</sup>, nas Manadas e Rosais;
- Captação de água e construção de três reservatórios, em betão, para armazenamento de 750m<sup>3</sup>, nos Bardinheiros (500 m<sup>3</sup>) e Ribeira das Lixívias (250 m<sup>3</sup>), e instalação de pontos de distribuição dos mesmos;



- d) Captação de uma nascente e instalação de um reservatório metálico, de 250 m<sup>3</sup> de capacidade, na zona da Canada de Água, bem como instalação de 1 200 metros de condutas e respectivo ponto de distribuição;
- e) Captação de uma nascente e instalação de um reservatório metálico, de 250 m<sup>3</sup> de capacidade, no Norte Grande, bem como instalação de 1 200 metros de condutas e respectivo ponto de distribuição;
- f) Captação de uma nascente e instalação de um reservatório de 250 m<sup>3</sup> de capacidade, em Santo António;
- g) Instalação de um reservatório metálico, com capacidade para 250 m<sup>3</sup>, na Beira, e respectivo ponto de distribuição;
- h) Elaboração do projecto e execução da empreitada do Sistema de Abastecimento de Água à Pecuária, no POA de Beiras/Rosais;
- i) Instalação de dois reservatórios metálicos, com capacidade para 250 m<sup>3</sup> cada, em Santo Amaro e em Norte Pequeno, e respectivos pontos de distribuição.

No que ao furo para captação de água diz respeito, foi efectuado um estudo para detecção de água subterrânea para abastecimento à lavoura, na Ribeira do Nabo, cujos resultados indiciam valores de investimento que obrigam à abertura de concurso internacional, estando presentemente a decorrer a elaboração das peças para o referido concurso, a lançar ainda no ano corrente.

Todas as intervenções tomadas pelo Governo Regional procuram satisfazer as necessidades que nos são transmitidas pelos agricultores de S. Jorge e suas organizações representativas, relevando-se o esforço financeiro que tem sido despendido, com vista a uma resolução eficaz para a falta de água que, temporariamente, acontece naquela ilha.



REGIÃO  
AUTÓNOMA  
DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada

Os melhores cumprimentos

O Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	3871 Proc. Nº 54.01.05
Data:	010/10/19 Nº 270/1X