




PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada



Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de Sua  
Excelência o Presidente da Assembleia  
Legislativa da Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9900 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
457 Procº 54.03.03/336/VIII	9/2/08	SAI-GSRP-2008-640 Proc. 1.8 ENT-GSRP-2008-370	2008-03-19

**ASSUNTO: ENVIO DE REQUERIMENTO Nº 336/VIII – “MURALHA DO CAIS DA  
ALFÂNDEGA EM ANGRA DO HEROÍSMO”**

Encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional da Presidência de enviar a resposta ao Requerimento nº 336/VIII, subscrito pelos Senhores Deputados Clélio Meneses, Carla Bretão e António Ventura, do PSD. O Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o seguinte:

1. A APTG - Administração dos Portos da Terceira e Graciosa, S.A., logo após ter detectado a necessidade de proceder à estabilização do topo do paredão do Cais da Alfândega em Angra do Heroísmo, procedeu de imediato à avaliação da situação e definição das necessidades de intervenção.
2. A avaliação por peritos, efectuada em 24 de Outubro de 2007, concluiu que a reparação a levar a efeito deveria consistir na picagem das extensões de betão contaminadas e que se encontravam deterioradas, remoção da corrosão das armaduras através da escovagem das mesmas e aplicação de uma camada irregular de “grout” para garantir a protecção da extensão de armaduras remanescente.



PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada

3. Os referidos trabalhos foram adjudicados à empresa Somague Ediçor Engenharia, S.A e concluídos em 12 de Dezembro de 2007.
4. Desconhece-se a existência de quaisquer relatórios ou estudos a que o requerimento alude.
5. A APTG. S.A. efectuou uma pesquisa nos arquivos da Marina de Angra e a única referência encontrada relativamente à muralha encontra-se no Relatório Geral da Marina de Angra, datado de 10 de Outubro de 2007, que se junta em anexo.
6. No livro de reclamações da referida Marina, não constam quaisquer reclamações relacionadas com a muralha do Cais da Alfândega em Angra do Heroísmo.

Os melhores cumprimentos

O Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada 967	Proc. Nº 54.03.03
Data: 08/03/11	Nº 336/III



# Marina d'Angra

38° 39' N 27° 13' W

## RELATÓRIO GERAL DA MARINA D'ANGRA

**ATT: ENG. LUÍS DUTRA**

Data 10 Outubro 2007

### OPERACIONALIDADE DOS TERRAPLENOS

#### TERRAPLENOS:

Na presente data não há controlo de acessos de viaturas à Marina, provocando por vezes situações delicadas entre os peões e viaturas, e até mesmo entre viaturas na zona onde não há muita visibilidade para quem circula em sentidos opostos (ligeira curva junto ao Edifício de Recepção), só após a conclusão da instalação do Equipamento de controlo de acessos é que esta situação ficará resolvida.


Continuamos a aguardar resolução por parte da Edifer dos problemas na iluminação exterior da Marina, conforme tinha ficado acordado na reunião do dia 2006/11/23.

Inoperacionalidade (para qual não vejo solução) do Equipamento existente para acesso de pessoas incapacitadas à esplanada do Restaurante. Fazer rampa para resolução do problema.

Outra situação problemática é a questão do piso, a curto prazo vai ser necessário uma intervenção em toda essa área, para reposição e fixação de calçada.

Intervenção em toda muralha desde o Porto Pipas até ao Clube Náutico, (os postes de iluminação de toda essa área, têm muita corrosão principalmente no sistema de fixação; queda de betão em algumas zonas).

O Responsável pela Marina

  
Roldão Duarte

29/02/2008 17:02 295540819

A.P.T.G

PAG. 06/09




---

**REALIZAÇÃO DA EMPREitada DE PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE EXTERIOR DAS EMBARCAÇÕES  
E ACESSO AO PORTO DAS PPAJ**

---

À  
 APTG - Administração dos Portos da  
 Terceira e Graciosa, S.A.  
 Att: Eng.º Luis Dutra  
 Zona Portuária, Cabo da Praia  
 9760-571 Praia da Vitória

Ref.º3712/P020  
 Angra do Heroísmo, 24 de Outubro de 2007  
 Assunto: Reparação do Paredão da Marina

Exmos. Senhores,

Em seguimento à inspecção realizada ao Paredão da Marina no dia 15 de Outubro com o acompanhamento do Eng.º Luis Dutra, verificou-se que os elementos existentes do topo do Paredão apresentam corrosão das armaduras com extensas soltas de betão devido à expansão destes varões de aço.

Havendo a necessidade de se estabilizar a degradação destes elementos, e sendo do conhecimento desta Fiscalização a existência de um projecto encomendado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para a remodelação integral da Rua Páris de Barcelos, a intervenção nos elementos de betão armado existentes ao longo do Paredão da Marina tem como pressupostos:

- *Eliminar a eventual queda de peças soltas de betão;*
- *Garantir a estabilidade dos elementos remanescentes por um período de 2 a 3 anos.*

A reparação a levar a efeito deverá consistir na picagem das extensões de betão contaminadas e que se encontram deterioradas, remoção da corrosão das armaduras através da escovagem das mesmas, e aplicação de uma camada irregular de «grelha» para garantir a protecção da extensão de armaduras remanescentes.

Não é justificável em termos de custos e de prazo de execução a reposição de aspecto exterior destes elementos em betão, uma vez que ao ser implementado o projecto supra referido, serão demolidas as elementos existentes em betão do topo do Paredão.



---

**FISCALIZAÇÃO DA EMPREitada DE PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE EXTERIOR DAS EMBARCAÇÕES  
E ACESSO AO PORTO DAS MPAS**

---

Como os materiais referidos terão que ser encomendados pelo Empreiteiro, prevê-se que a referida intervenção será iniciada no espaço de 3 a 4 semanas.

Com os melhores cumprimentos,

  
Eng.º Marco Polin