



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

Sua Excelência
O Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
Horta

9901- 858

S/ Ref.	S/ Data	N/ Ref.	Data
S/641/2024	09/05/2024	SAI-SRAPC/2024/95/JMP	Ponta Delgada, 19 de junho de 2024 00.012.004.002

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 58/XIII (CH) - INCÊNDIO NO HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados José Pacheco, Francisco Lima, Olivéria Santos, Hélia Cardoso e José Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, cumpre-me informar o seguinte:

1- A manutenção da rede elétrica do Hospital do Divino Espírito Santo tem sido devidamente realizada ao longo dos anos?

2- Os quadros elétricos de cada serviço, e respetivos cabos, têm sido alvo de manutenções periódicas?

A resposta a ambas as questões é afirmativa. A vistoria mais recente ao Hospital do Divino Espírito Santo data de março de 2024 e a anterior data de novembro de 2023. Sublinha-se, apenas, que no que aos respetivos cabos diz respeito, os mesmos não são alvo de manutenções, mas sim de vistorias.

3- Os meios de extinção de incêndio do HDES tinham manutenção em dia?

Todos os equipamentos e sistemas do Hospital do Divino Espírito Santo têm contratos de manutenção em vigor.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

4- Tem sido feita a respetiva fiscalização das manutenções periódicas?

As manutenções são realizadas por entidades competentes e certificadas.

A circunstância de a manutenção ser realizada significa naturalmente que o equipamento foi vistoriado e que o seu normal funcionamento está assegurado.

5- Os centros de saúde, unidades de saúde de ilha e hospitais têm em dia as manutenções elétricas? O plano de manutenções tem sido cumprido?

As unidades de saúde do Serviço Regional de Saúde, incluindo unidades de saúde de ilha e hospitais EPER, têm planos de manutenção em vigor e atualizados, incluindo a rede elétrica.

6- No caso do Hospital do Divino Espírito Santo, há seguro para cobrir este tipo de incidentes? Este seguro já foi accionado?

Note-se que à semelhança do que acontece no Serviço Regional de Saúde e outros serviços da Administração Pública Regional, os hospitais públicos não contratualizam seguros contra incêndio.

7- Sendo a rede elétrica um elemento fundamental, e sendo o Hospital do Divino Espírito Santo uma estrutura com mais de 20 anos, tem sido feito um plano de reestruturação da rede eléctrica?

Considera-se respondido supra.

8- Sendo o HDES uma estrutura com mais de 20 anos, a potência eléctrica de cada quadro eléctrico de cada serviço, foi devidamente adequada às necessidades actuais?

Considera-se respondido supra.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

9- Que previsão de impacto financeiro terá, em 2024, este incêndio no HDES?

Não é ainda possível fazer previsão do impacto financeiro, considerando que não estão contabilizados os prejuízos e a total extensão dos danos, bem como os custos de continuidade do funcionamento da atividade assistencial aos doentes, visto que se encontram em várias unidades de saúde.

10- Tem o Governo Regional um plano de reabertura – faseada ou não - do HDES?

A reabertura do Hospital do Divino Espírito Santo está a ser feita de forma faseada.

Comporta 3 Fases Principais:

- Retoma faseada conforme capacidade do Hospital do Divino Espírito Santo;
- Reparação dos Danos;
- Remodelação das Infraestruturas.

11- Tem o Governo Regional previsão para o HDES estar completamente operacional?

É precoce neste momento avançar com um prazo concreto, uma vez que o Governo Regional ainda não dispõe de relatórios completos sobre a real dimensão dos danos e de como se procederá em termos de reabilitação e reconstrução.

A garantia do Governo Regional é a de que em qualquer caso deve assegurar-se a total segurança dos utentes e profissionais que trabalham no Hospital do Divino Espírito Santo.

12- De que forma estão a ser reajustadas e reagendadas as consultas e exames previstos no HDES?

A atividade ambulatoria - consultas e análises clínicas – está a decorrer dentro de parâmetros muito aproximados do que acontecia antes do incêndio.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

Os utentes de casos oncológicos, diabéticos, cardíacos, hemofílicos e outros, têm as suas consultas a decorrer consoante o agendamento existente antes do incêndio. Do mesmo modo, também o atendimento telefónico decorre dentro da normalidade.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

Paulo Jorge Abraços Estêvão