



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

S/Referência	S/Comunicação	N/Referência	Data
S/2182/2023	28/08/2023	Sai-AP/2023/235	02/11/2023

ASSUNTO: Requerimento n.º 696/XII – “Falta de condições no Centro de Saúde da Madalena compromete cuidados de saúde prestados aos picarotos”, apresentado pelos Senhores Deputados Marta Matos e Mário Tomé, do Grupo Parlamentar do PS

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Marta Matos e Mário Tomé, do Grupo Parlamentar do PS, cumpre-me informar V. Ex^a. do seguinte:

1. O Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Pico já reportou esta situação ao Governo Regional? Se sim, solicita-se cópia dessa comunicação e da eventual resposta

Após entrada em funções o Conselho de Administração da USI Pico (junho de 21) informou a Secretaria Regional da Saúde e Desporto e a Direção Regional das Obras Públicas. Desde então, de forma articulada tem-se vindo a desenvolver esforços para que a situação fique resolvida em prol dos utentes e dos colaboradores desta Unidade de Saúde.

2. Que diligências foram, entretanto, desenvolvidas para resolver o problema e para quando está prevista a total reparação do equipamento de ar condicionado?

Em agosto de 2023, cumpre informar que foram instalados equipamentos novos na zona de hemodiálise, para fazer face às altas temperaturas, por forma a dar conforto aos utentes. Atendendo a que a ausência de climatização é recorrente entre outros espaços desta unidade de saúde, foi diligenciado um levantamento exaustivo do existente, estando a ser concluído um projeto que permitirá reformular o sistema de AVAC do Centro de saúde da Madalena.



3. Tendo em conta as condições descritas está garantido o normal funcionamento de todos os serviços do Centro de Saúde da Madalena, em particular, do serviço de hemodiálise?

Atendendo a que a ausência de climatização é recorrente entre outros espaços dessa unidade de saúde, foi diligenciado um levantamento exaustivo do existente, estando a ser concluído um projeto que permitirá reformular o sistema de AVAC do Centro de saúde da Madalena.

O investimento total previsto é de 500 mil euros + IVA.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública