



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA  
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Exmo. Senhor  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a  
Presidente da Assembleia Legislativa da  
Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9901-858 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Angra do Heroísmo
S/2769/2020	13-07-2020	SAI-SRAPAP/2020/338		21-07-2020

**ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 972/XI – TANQUE DA LEVADA NA ILHA DO FAIAL**

*Exmo. Senhor,*

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado João Paulo Corvelo, da Representação Parlamentar do Partido Comunista Português, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte:

O tanque em questão é parte das infraestruturas da Central Hídrica do Varadouro, que são património da empresa EDA Renováveis, S.A.

O Governo dos Açores apurou, junto da EDA Renováveis, S.A., que todos os equipamentos associados à Central Hídrica do Varadouro são alvo de regulares intervenções que decorrem, ao longo de todo o ano e em especial na época de inverno, onde a preocupação com a limpeza do canal das grelhas, do reservatório e da câmara de carga é maior e está associada à necessidade de assegurar o aporte de água necessária ao funcionamento da central.

O reservatório e câmara de carga são, em geral, limpos uma vez por ano, normalmente no início do outono, de modo a garantir que as infraestruturas não permaneçam sem água durante o ano inteiro, assegurando a reposição imediata da água após a limpeza, garantindo deste modo, a melhor condição para a exploração na época de outono/inverno que se segue. O tanque foi alvo de limpeza completa nos dias 3 e 4 de outubro de 2019.

A EDA Renováveis, S.A. reportou ainda que a matéria vegetal que se encontra presente na água desenvolve-se especialmente no verão e decorre da falta de recurso hídrico, da elevada concentração de nutrientes que a água aporta ao tanque e da elevação da temperatura da massa de água nessa altura do ano.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA  
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Sendo a infraestrutura em questão património da empresa EDA Renováveis, S.A, é da sua responsabilidade quaisquer projetos ou estratégias futuras.


Saliente-se, no entanto, que a entidade gestora desta infraestrutura manifesta interesse em preservá-la, enquanto património histórico da empresa. Assim, têm sido efetuadas algumas intervenções que favorecem a operacionalidade daquela central:

- a) Foram já efetuadas reparações profundas no alternador, no multiplicador e, em 2019, no sistema automático de comando da central;
- b) Em novembro desse ano, 2019, aquando da realização dos testes de arranque do novo sistema de comando da central foi detetada uma avaria na servo-válvula do injetor que originou a necessidade da fabricação de uma unidade equivalente que foi entregue no final do mês de junho passado;
- c) Prevendo-se que com as primeiras chuvadas e com a disponibilidade de água nas captações possam ocorrer os testes e ensaios para a retoma em funcionamento desta central neste outono.

Com os melhores cumprimentos, *e consideração*

A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas



Boletim 1901 - Proc. n.º 54.04-07.  
020.04.21 - N.º 912/x1